

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4770010 vom/ dated 12.03.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Durchflussmessgerät</p> <p>bestehend aus: Messblende und Anzeigegerät</p> <p>zulässiger Druck: 12 bar</p> <p>in den Nennweiten: DN 80, 100, 150, 200 und 250</p>	<p>Turbo-Lux</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4770010 vom/ dated 12.03.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfbericht	WAL 13113	22.10.2013	
Dokumentenliste mit den darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen	F O Turbo-Lux 1 Zeichnungen Version 03	18.10.2013	2
Bedienungsanleitung	Blenden- Durchflussmessgerät F O Turbo-Lux	05/2012	4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4770010 vom/ dated 12.03.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Verwendung des Durchflussmessgerätes Typ 'Turbo-Lux' ist beschränkt auf den Einsatz in Proberleitungen von Sprinklerpumpen, Wasserleitungen und Hochbehältern zur Volumenstrommessung mit reinem Wasser.

Die Ein- und Auslaufstrecken sind unter Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Rohrabmessungen zu fertigen:

DN 80	=	88,9 x 2,9 mm
DN 100	=	114,3 x 3,2 mm
DN 150	=	168,3 x 4,0 mm
DN 200	=	219,1 x 4,5 mm
DN 250	=	273,0 x 5,0 mm